



| | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
|  CPL CONCORDIA <small>SINCE 1899 Group</small> <small>CPL CONCORDIA Soc. Coop. Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s/S. (MO) - ITALY tel. +39.0535.616.111 - fax +39.0535.616.300 mail: info@cpl.it - pec: cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it</small> | Azienda CPL Concordia | Rapporto Dispersione |
| | Data di Stampa: 30/11/2020 | Pagina 1 di 1 |

| Informazioni di Localizzazione | | | |
|---|--|---|--|
| Comune SPOLETO - CAMPELLO Via Via Carlo Cattaneo, 2 Impianto SPOLETO - CAMPELLO | Operatore Lanzuisi Luca Operatore | Data 22/10/2020 Ora 10:37:46 Lon 12,734155 Lat 42,734541 | |
| Informazioni Dispersione | | | |
| Codice Fuga LL_002 Quantità Max 10 %VOL Tipologia Gas Metano | Pressione BP | Strumento METREX2 Nr. di Serie 40058.16 Scad. Taratura 14/09/2021 | |
| Esito Localizzata | Classe Dispersione Classe B | Riferimento Documento 11073 | |
| Note Via Carlo Cattaneo ang. via Loreto Vittori | | | |



| | |
|------------------------|--|
| Data 30/11/2020 | Firma Operatore  |
|------------------------|--|