
 <b>CPL CONCORDIA</b> <small>SINCE 1899 Group</small> <small>CPL CONCORDIA Soc. Coop.  Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s/S. (MO) - ITALY  tel. +39.0535.616.111 - fax +39.0535.616.300  mail: info@cpl.it - pec: cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it</small>	<b>Azienda</b> CPL Concordia	<b>Rapporto Dispersione</b>
	Data di Stampa: 30/11/2020	Pagina 1 di 1

<b>Informazioni di Localizzazione</b>		
<b>Comune</b> CASTEL RITALDI  <b>Via</b> Borgo II, 27 <b>Impianto</b> CASTEL RITALDI - CASTEL RITALDI	<b>Operatore</b> Lanzuisi Luca <b>Operatore</b>	<b>Data</b> 27/10/2020 <b>Ora</b> 14:52:58 <b>Lon</b> 12,694652 <b>Lat</b> 42,827412
<b>Informazioni Dispersione</b>		
<b>Codice Fuga</b> LL_003 <b>Quantità Max</b> 14 ppm <b>Tipologia Gas</b> Metano	<b>Pressione</b> BP	<b>Strumento</b> METREX2 <b>Nr. di Serie</b> 40058.16 <b>Scad. Taratura</b> 14/09/2021
<b>Esito</b> Localizzata	<b>Classe Dispersione</b> Classe C	<b>Riferimento Documento</b> 11075
<b>Note</b>    		



<b>Data</b> 30/11/2020	<b>Firma Operatore</b> 
------------------------	--