

Valle Umbra Servizi.p.A.

Dipartimento di Spoleto: Via Antonio Busetti, 38/40 - 06049 Spoleto (PG) Tel. 074323111
Dipartimento di Foligno: Viale IV Novembre, 20 - 06034 Foligno (PG) Tel. 074234821
c.f. e iscrizione Registro Imprese di Perugia n° 02589060540

CARTOGRAFIA PER SERVIZIO PRONTO INTERVENTO

09	Aggiornamento - Modifica reti	Pallaracci	Minni	31/12/2022
06	Aggiornamento - Modifica reti	Pallaracci	Paradisi	30/04/2020
07	Aggiornamento - Modifica reti	Pallaracci	Paradisi	29/02/2017
06	Aggiornamento - Modifica reti	Pallaracci	Paradisi	30/06/2016
05	Aggiornamento - Modifica reti	Pallaracci	Paradisi	28/02/2015
04	Aggiornamento - Modifica grafica e reti	Pallaracci	Paradisi	31/12/2012
03	Aggiornamento - Modifica reti	Pallaracci	Paradisi	31/12/2011
02	Aggiornamento - Modifica reti	Pallaracci	Paradisi	30/06/2011
01	Aggiornamento - Modifica grafica e reti	Pallaracci	Paradisi	30/06/2010
00	Emissione	Pallaracci	Paradisi	02/01/2009
Rev.	Descrizione	Redatto	Approvato	Data

Staff di progettazione:



Elaborato:

COMUNE DI FOLIGNO - COMUNE DI TREVÌ

Impianto di Foligno-Trevi - RETE GAS METANO

Scala	Tavola	Codice Impianto	Codice Elaborato
1:1000	15	1 6 2 8	

Questo documento è di proprietà della VUS S.p.A. e non potrà essere riprodotto o trasferito a terzi senza specifica autorizzazione scritta.

LEGENDA

SPECIE DELLA CONDOTTA	PRESSIONE DI ESERCIZIO
— Rete MP in Acciaio	P.e. = 4,5 bar
— Rete MP in PEAD	P.e. = 4,5 bar
— Rete MP in PVC	P.e. = 4,5 bar
— Rete BP in Acciaio	P.e. = 25 mbar
— Rete BP in Acciaio non protetto	P.e. = 25 mbar
— Rete BP in Ghisa	P.e. = 25 mbar
— Rete BP in Pead	P.e. = 25 mbar
— Rete BP in PVC	P.e. = 25 mbar
— Derivazioni d'utenza	P.e. = 25 mbar

APPARECCHIATURE	Area soggetta ad aggiornamento
■ Cabina I Salto	— Area soggetta ad aggiornamento
■ Cabina II Salto	
● Cabina d'utenza	
★ Cabina industriale	
□ Terminale	
✂ Valvola	
○ Giunto MP	
○ Giunto BP	
▲ Alimentazione protezione catodica	
● Punto misura protezione catodica	
● Diodo	
⚡ Giunto dielettrico	
■ Punto misura odorizzazione	

