

Zona: Spello

Data Ispezione: 07/08/2025 - 12/08/2025

Servizio ispezione reti gas

Pagina 1 di 6

Strumento Veicolo:Huberg IR SSG 110 19955.19Condizioni del Terreno:AsciuttoScadenza Taratura:03/06/2026Vento:NessunoStrumento Portatile:Huberg Metrex 2 40058.19Tipologia Gas:Metano

Scadenza Taratura: 12/03/2026

Operatori: Massarenti Alessio **Impianto:** 5450_SPELLO

Numero di dispersioni rilevate: 0

STRADE ISPEZIONATE

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Spello	*** Unknown ****	Acciaio	Veicolare		MP
Spello	*** Unknown ****	Acciaio	Veicolare		MP
Spello	*** Unknown ****	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	*** Unknown ****	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	Largo Mazzini	PEAD	Pedonale		ВР
Spello	Piazza Antonio Gramsci	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	Piazza Antonio Gramsci	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Piazza Vallegloria	PEAD	Veicolare		BP
Spello	Piazza Vallegloria	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Piazza dell'Ospedale	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	Piazza della Repubblica	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Prima Traversa Via Gigliara	Acciaio	Veicolare		ВР
Spello	Strada Statale 75 Centrale Umbra	Acciaio	Pedonale		MP
Spello	Strada Statale 75 Centrale Umbra	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Traversa Via Mausoleo	Acciaio	Veicolare		MP
Spello	Traversa Via Mausoleo	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Traversa di Via Gaetano Baldini	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Traversa di Via Grignano	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Traversa di Via Navello	Acciaio	Veicolare		MP
Spello	Traversa di via Giovanni XXIII	Acciaio	Veicolare		ВР
Spello	Via 12 Dicembre	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via 16 Giugno	Acciaio	Veicolare		MP
Spello	Via 16 Giugno	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via 2 Agosto	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via 2 Giugno	Acciaio	Veicolare		BP



Zona: Spello

Data Ispezione: 07/08/2025 - 12/08/2025

Servizio ispezione reti gas

Pagina 2 di 6

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Spello	Via 25 Aprile	PEAD	Veicolare		BP
Spello	Via 4 Novembre	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Achille Grandi	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Acquatino	Acciaio	Veicolare		MP
Spello	Via Acquatino	PEAD	Veicolare		BP
Spello	Via Alfonsine	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Arco di Augusto	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via Arti e Mestieri	PEAD	Veicolare		BP
Spello	Via Benvenuto Crispoldi	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Borgo S. Sisto 1a trav.	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via Borgo S. Sisto 2a trav.	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	Via Borgo S. Sisto 3a trav.	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via Borgo S. Sisto 4a trav.	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	Via Borgo San Sisto	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via Borgo del Teatro	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via Borgo della Maestà	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via Borgo di San Martino	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via Buon Gesù	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	Via Ca' Rapillo	Acciaio	Veicolare		MP
Spello	Via Ca' Rapillo	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Cappuccini	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	Via Cappuccini	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Cavour	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via Centrale Umbra	Acciaio	Veicolare		MP
Spello	Via Centrale Umbra	Acciaio	Pedonale		MP
Spello	Via Centrale Umbra	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Centrale Umbra	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	Via Centrale Umbra 1a trav.	Acciaio	Pedonale		MP
Spello	Via Centrale Umbra 1a trav.	Acciaio	Veicolare		MP
Spello	Via Cervare	Acciaio	Veicolare		MP
Spello	Via Circonvallazione	PEAD	Veicolare		BP



Zona: Spello

Data Ispezione: 07/08/2025 - 12/08/2025

Servizio ispezione reti gas

Pagina 3 di 6

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Spello	Via Consolare	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via Domenico Bocci	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Ernesto Che Guevara	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Fontanello Prima	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via Fonte Mastro	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via Fontemonte	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Fontevecchia	Acciaio	Veicolare		MP
Spello	Via Fontevecchia	Acciaio	Pedonale		MP
Spello	Via Fontevecchia	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Fontevecchia	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	Via Fosco Fusaglia	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Francesco Mauri	PEAD	Veicolare		BP
Spello	Via Gaetano Baldini	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Giacomo Brodolini	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Gigliara	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Giovanni XXIII	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Giulia	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via Giuseppe Di Vittorio	Acciaio	Veicolare		MP
Spello	Via Giuseppe Di Vittorio	Acciaio	Pedonale		MP
Spello	Via Giuseppe Di Vittorio	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	Via Giuseppe Di Vittorio	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Giuseppe Garibaldi	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	Via Grignano	Acciaio	Veicolare		MP
Spello	Via Grignano	Acciaio	Pedonale		MP
Spello	Via Grignano	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Grignano	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	Via Guerrino Bonci	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Guerrino Bonci	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	Via Guglielmo Marconi	Acciaio	Veicolare		MP
Spello	Via Guglielmo Marconi	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Ho Chi Min	Acciaio	Veicolare		BP



Zona: Spello

Data Ispezione: 07/08/2025 - 12/08/2025

Servizio ispezione reti gas

Pagina 4 di 6

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Spello	Via Kalamata	PEAD	Veicolare		BP
Spello	Via Kalamata	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via Lazio	PEAD	Veicolare		BP
Spello	Via Madonna della Rosina	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via Madonna della Stella	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Maria Maddalena	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via Mario Mattioli	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Martin Luther King	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Mausoleo	Acciaio	Pedonale		MP
Spello	Via Mausoleo	Acciaio	Veicolare		MP
Spello	Via Mausoleo	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Monte Peglia	PEAD	Veicolare		BP
Spello	Via Navello	Acciaio	Veicolare		MP
Spello	Via Orticelli	PEAD	Veicolare		BP
Spello	Via Osteriaccia	Acciaio	Veicolare		MP
Spello	Via Osteriaccia	Acciaio	Pedonale		MP
Spello	Via Osteriaccia	PEAD	Veicolare		BP
Spello	Via Paolina Schicchi Fagotti	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Paolina Schicchi Fagotti	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	Via Pinturicchio	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Porta Prato	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	Via Porta Prato	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via Porta Sant'Angelo	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via Pozzuolo	Acciaio	Veicolare		MP
Spello	Via Roma	Acciaio	Veicolare		MP
Spello	Via Roma	PEAD	Veicolare		BP
Spello	Via Roma	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via S. Ercolano	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	Via Salnitraria	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via San Claudio	Acciaio	Pedonale		MP
Spello	Via San Claudio	Acciaio	Veicolare		BP



Zona: Spello

Data Ispezione: 07/08/2025 - 12/08/2025

Servizio ispezione reti gas

Pagina 5 di 6

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Spello	Via San Felice	Acciaio	Veicolare		MP
Spello	Via San Felice	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via San Filippo	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via San Severino	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via Sant'Angelo	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via Sant'Anna	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via Sant'Antonio	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	Via Stretta	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	Via Taddeo Donnola	Acciaio	Veicolare		ВР
Spello	Via Taddeo Donnola	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	Via Tempio di Diana	Acciaio	Pedonale		ВР
Spello	Via Tempio di Diana	Acciaio	Veicolare		ВР
Spello	Via Tempio di Diana 1a trav.	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	Via Tommaso Corbo	Acciaio	Veicolare		MP
Spello	Via Torre Santa Margherita	Acciaio	Veicolare		ВР
Spello	Via Torre di Belvedere	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via Torri di Properzio	PEAD	Pedonale		ВР
Spello	Via Torri di Properzio	PEAD	Veicolare		BP
Spello	Via Traversa Giacomo Brodolini	Acciaio	Veicolare		ВР
Spello	Via Vitale Rosi	Acciaio	Veicolare		ВР
Spello	Via degli Eroi	Acciaio	Veicolare		ВР
Spello	Via dei Due Ponti	PEAD	Pedonale		ВР
Spello	Via dei Martiri	PEAD	Veicolare		ВР
Spello	Via dei Molini	PEAD	Veicolare		ВР
Spello	Via dei Molini	PEAD	Pedonale		ВР
Spello	Via del Cantone	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via del Cantone	Acciaio	Pedonale		ВР
Spello	Via del Lavoro	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via del Mattatoio	PEAD	Pedonale		ВР
Spello	Via del Pastificio	Acciaio	Veicolare		MP
Spello	Via del Ponte	Acciaio	Veicolare		BP



Zona: Spello

Data Ispezione: 07/08/2025 - 12/08/2025

Servizio ispezione reti gas

Pagina 6 di 6

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Spello	Via del Sambucaro	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	Via del Seminario	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via dell'Industria	Acciaio	Veicolare		MP
Spello	Via dell'Ospedale	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via della Liberazione	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via della Liberazione	PEAD	Veicolare		BP
Spello	Via della Misericordia	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via della Povera Vita	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	Via delle Foglie	PEAD	Pedonale		BP
Spello	Via delle Mura Vecchie	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	Via delle Regioni	Acciaio	Pedonale		MP
Spello	Via delle Regioni	Acciaio	Veicolare		MP
Spello	Via delle Regioni	Acciaio	Veicolare		BP
Spello	Via di Porta Chiusa	Acciaio	Pedonale		BP
Spello	Viale Poeta	PEAD	Veicolare		BP
				Veicolare	35.781 m
			Spello	Pedonale	8.642 m
				Totale	44.423 m
Totale Rete Ispezionata:		Bassa pressione	32.545 m	Veicolare	35.781 m
		Media pressione	11.877 m	Pedonale	8.642 m
		Alta pressione	0 m	Totale	44.423 m

Firma Operatore

Alarsa Murranon I